

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 06.07.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 06.07.2026

Fecha inicio análisis: 06.07.2026

Fecha final análisis: 09.07.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,94	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	918	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos intestinales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra**INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE****Tipo de muestra:** Agua consumo humano**Fecha toma de muestra:** 06.07.2026**Tipo de toma de muestra:** T.M. Simple. #**Realizada por:** Cliente**Ref./punto de toma de muestra:** ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.**Volumen de muestra:** 750 ML**Tipo de análisis:** Análisis control**Fecha recepción de muestra:** 06.07.2026**Fecha inicio análisis:** 06.07.2026**Fecha final análisis:** 09.07.2026**Ensayos validados por:** Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)**Emitido en Paterna a 10/07/2026****(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)****(DC) Ensayos realizados por el cliente**

Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRALParque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**ARAGÓN**C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel**ANDALUCÍA**Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)**MADRID**C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	06.07.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	06.07.2026	Data inici anàlisi:	06.07.2026
		Data final anàlisi:	09.07.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,94	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	918	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs intestinals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 06.07.2026

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 06.07.2026

Data inici anàlisi: 06.07.2026

Data final anàlisi: 09.07.2026

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Emitido en Paterna a 10/07/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 03.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 03.08.2026

Fecha inicio análisis: 03.08.2026

Fecha final análisis: 06.08.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,83	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	909	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	0,4	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos intestinales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 03.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 03.08.2026

Fecha inicio análisis: 03.08.2026

Fecha final análisis: 06.08.2026

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología)

Emitido en Paterna a 07/08/2026

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	03.08.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	03.08.2026	Data inici anàlisi:	03.08.2026
		Data final anàlisi:	06.08.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,83	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	909	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	0,4	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs intestinals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

INFORME D'ASSAIG	
Nº de Registre	2026/084918

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	03.08.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	03.08.2026	Data inici anàlisi:	03.08.2026
		Data final anàlisi:	06.08.2026

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Emitido en Paterna a 07/08/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 03.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 03.08.2026

Fecha inicio análisis: 03.08.2026

Fecha final análisis: 06.08.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,81	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	20	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	909	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos intestinales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 03.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 03.08.2026

Fecha inicio análisis: 03.08.2026

Fecha final análisis: 06.08.2026

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología)

Emitido en Paterna a 07/08/2026

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	03.08.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	03.08.2026	Data inici anàlisi:	03.08.2026
		Data final anàlisi:	06.08.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,81	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	20	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	909	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs intestinals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:						
El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.						
Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023						
EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.						
Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo						
El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.						
Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.						
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.						
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.						



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 03.08.2026

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 03.08.2026

Data inici anàlisi: 03.08.2026

Data final anàlisi: 06.08.2026

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Emitido en Paterna a 07/08/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 10.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 10.08.2026

Fecha inicio análisis: 10.08.2026

Fecha final análisis: 13.08.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,87	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	20	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	910	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos intestinales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra**INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE****Tipo de muestra:** Agua consumo humano**Fecha toma de muestra:** 10.08.2026**Tipo de toma de muestra:** T.M. Simple. #**Realizada por:** Cliente**Ref./punto de toma de muestra:** ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.**Volumen de muestra:** 750 ML**Tipo de análisis:** Análisis control**Fecha recepción de muestra:** 10.08.2026**Fecha inicio análisis:** 10.08.2026**Fecha final análisis:** 13.08.2026**Ensayos validados por:** Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología)**Emitido en Paterna a 14/08/2026****(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)****(DC) Ensayos realizados por el cliente**

Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRALParque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**ARAGÓN**C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel**ANDALUCÍA**Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)**MADRID**C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	10.08.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	10.08.2026	Data inici anàlisi:	10.08.2026
		Data final anàlisi:	13.08.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,87	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	20	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	910	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs intestinals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

INFORME D'ASSAIG	
Nº de Registre	2026/079341

Dades del sol·licitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	10.08.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	10.08.2026	Data inici anàlisi:	10.08.2026
		Data final anàlisi:	13.08.2026

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Emitido en Paterna a 14/08/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 17.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 1.000 ML

Tipo de análisis: Anál. Legionella

Fecha recepción de muestra: 17.08.2026

Fecha inicio análisis: 18.08.2026

Fecha final análisis: 28.08.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observaciones:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Emitido en Paterna a 01/09/2026

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 TeruelANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 17.08.2026

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 1.000 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. Legionel·la

Data recepció de la mostra 17.08.2026

Data inici anàlisi: 18.08.2026

Data final anàlisi: 28.08.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observacions:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Emitido en Paterna a 01/09/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 17.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 17.08.2026

Fecha inicio análisis: 17.08.2026

Fecha final análisis: 28.08.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,0010	µg/l	44 %	0,0300	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,0010	µg/l	38 %	0,100	PEE-GA/535	A
Diazinon	<0,0010	µg/l	40 %	0,0300	PEE-GA/535	A
Oxifluorfen	<0,0010	µg/l	35 %	0,1000	PEE-GA/535	A
2 4-D	<0,02	µg/l	25 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacilo	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoato	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fluopicolida	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fluopiran	<0,02	µg/l	25 %	0,10	PEE-GA/556	A
Flupiradifurona	<0,0045	µg/l	38 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolaclor	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Penoxsulan	<0,0200	µg/l	30 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 17.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 17.08.2026

Fecha inicio análisis: 17.08.2026

Fecha final análisis: 28.08.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Tebuconazol	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbumeton	<0,0045	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Terbumeton-desetil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	<0,0045	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutrina	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Emitido en Paterna a 01/09/2026

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 17.08.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 17.08.2026

Fecha inicio análisis: 17.08.2026

Fecha final análisis: 28.08.2026



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (Espanya)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	17.08.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.		
Volum de mostra:	500 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra	17.08.2026	Data inici anàlisi:	17.08.2026
		Data final anàlisi:	28.08.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,0010	µg/l	44 %	0,0300	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,0010	µg/l	38 %	0,100	PEE-GA/535	A
Diazinó	<0,0010	µg/l	40 %	0,0300	PEE-GA/535	A
Oxifluoré	<0,0010	µg/l	35 %	0,1000	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	25 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazoná	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina#desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacil	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoat	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fluopicolida	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fluopirá	<0,02	µg/l	25 %	0,10	PEE-GA/556	A
Flupiradifurona	<0,0045	µg/l	38 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolacloclor	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Penoxsulá	<0,0200	µg/l	30 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 17.08.2026

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 17.08.2026

Data inici anàlisi: 17.08.2026

Data final anàlisi: 28.08.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Tebuconazó	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutmetó	<0,0045	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Terbutmetó-desetil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	<0,0045	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutrina	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Emitido en Paterna a 01/09/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 17.08.2026

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 17.08.2026

Data inici anàlisi: 17.08.2026

Data final anàlisi: 28.08.2026



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.09.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 07.09.2026

Fecha inicio análisis: 07.09.2026

Fecha final análisis: 10.09.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,85	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	911	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	12	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos intestinales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.09.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 07.09.2026

Fecha inicio análisis: 07.09.2026

Fecha final análisis: 10.09.2026

Ensayos validados por: - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología) - Rubén Manzana Gómez
(Coordinador Generales)

Emitido en Paterna a 11/09/2026

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	07.09.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	07.09.2026	Data inici anàlisi:	07.09.2026
		Data final anàlisi:	10.09.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,85	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	911	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	12	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs intestinals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.09.2026

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 07.09.2026

Data inici anàlisi: 07.09.2026

Data final anàlisi: 10.09.2026

Assaigs validats per: - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia) - Rubén Manzana Gómez
(Coordinador Generals)

Emitido en Paterna a 11/09/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.09.2026

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 07.09.2026

Fecha inicio análisis: 07.09.2026

Fecha final análisis: 10.09.2026

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,69	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,6	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	919	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	15	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos intestinales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Global Omnium Servicios

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra**INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE****Tipo de muestra:** Agua consumo humano**Fecha toma de muestra:** 07.09.2026**Tipo de toma de muestra:** T.M. Simple. #**Realizada por:** Cliente**Ref./punto de toma de muestra:** ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.**Volumen de muestra:** 750 ML**Tipo de análisis:** Análisis control**Fecha recepción de muestra:** 07.09.2026**Fecha inicio análisis:** 07.09.2026**Fecha final análisis:** 10.09.2026**Ensayos validados por:** - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología) - Rubén Manzana Gómez
(Coordinador Generales)**Emitido en Paterna a 11/09/2026****(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)****(DC) Ensayos realizados por el cliente**

Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRALParque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**ARAGÓN**C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel**ANDALUCÍA**Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)**MADRID**C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	07.09.2026
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	07.09.2026	Data inici anàlisi:	07.09.2026
		Data final anàlisi:	10.09.2026

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,69	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,6	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	919	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	15	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs intestinals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.09.2026

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 07.09.2026

Data inici anàlisi: 07.09.2026

Data final anàlisi: 10.09.2026

Assaigs validats per: - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia) - Rubén Manzana Gómez
(Coordinador Generals)

Emitido en Paterna a 11/09/2026

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)